

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia:

**Remont wybranych pomieszczeń szkolnych w XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
ul. Telimeny 9**

Pytanie i odpowiedź:

1. Ile gniazdek elektrycznych przewidziano w salach 71 i 72? Ile gniazdek w korytarzu?

Ad.1 W każdym pomieszczeniu przewidziane są 2 gniazdka w osobnym obwodzie, na korytarzu nie będzie gniazdek.

2. Co dokładnie należy wykonać w ramach „Wykonanie instalacji niskoprądowej” w salach?

Ad.2 W ramach tych prac należy poprowadzić kable 6 kat.6A do obydwu pomieszczeń do gniazdek podtynkowych z ramkami na moduł keystone oraz korytarza pod przyszłe Acces Point AP oraz kamery, z wyjściem na zewnątrz. Na końcu korytarza przy drzwiach zewnętrznych przewidziano kabel służący kontroli dostępu.

3. W punkcie „Umartwienie starej instalacji elektrycznej oraz c.w. Zauważyliśmy, że rura ciepłej wody, która ma być zlikwidowana, biegnie do toalety, gdzie również przewidziany jest remont. Czy dobrze rozumiemy, że to właśnie tę rurę należy usunąć? Jeśli tak, oznaczałoby to odcięcie ciepłej wody w toalecie. Czy w takim przypadku w toalecie pozostanie tylko woda zimna, czy też mamy poprowadzić nową instalację ciepłej wody z innego źródła?

Ad.3 Zasilanie ciepłej wody należy wykonać przy użyciu istniejącej instalacji na obiekcie.

4. W toalecie – czy przewidziana jest wymiana rur kanalizacyjnych i wodociągowych, czy pozostają istniejące?

Ad.4 Pozostawiamy rury istniejące.

5. Dodatkowo, ze względu na konieczność doprecyzowania powyższych informacji, czy możliwe byłoby przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni?

Ad.5 Termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

SPECJALISTA
ds. ekonomicznych i kadrowych
Halina Kostrzewa
Halina Kostrzewa

Dyrektor
XXV Liceum Ogólnokształcącego
Marta Bernadzikiewicz-Stepień
mgr Marta Bernadzikiewicz-Stepień